

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93, 33/05) i članka 4. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 35/1994 ) te članka 46. Statuta Opće bolnice "Hrvatski ponos" Knin, na prijedlog ravnatelja, Upravno vijeće Bolnice, na 5. sjednici održanoj 05. studenog 2012. godine donijelo je

## **PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA**

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Ovim Pravilnikom reguliraju se organizacija i način provođenja i unapređenja zaštite od požara, prava i obveze svih voditelja i drugih radnika za provedbu mjera zaštite od požara i odgovornosti zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara, dužnosti radnika u slučaju nastanka požara, kao i druge mjere, u svrhu zaštite ljudskih života i imovine Opće bolnice "Hrvatski ponos" ( u daljnjem tekstu: Bolnica)

#### **Članak 2.**

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve radnike Bolnice u stalnom radnom odnosu, radnike na određeno vrijeme, studente, kao i na sve osobe koje se zateknu u prostorima Bolnice.

#### **Članak 3.**

Pravilnik utvrđuje:

1. mjere i radnje za otklanjanje ili smanjenje opasnosti od nastajanja požara, za sprečavanje nastajanja i širenja požara, za pravovremeno otkrivanje i gašenje požara, za utvrđivanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom u objektima Bolnice,
2. ustrojstvo i način obavljanja unutarnje kontrole u provedbi mjera zaštite od požara, te ovlaštenja i dužnosti radnika koji obavljaju kontrolu,
3. način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad s opasnostima od požara na tom radnom mjestu, kao i način obuke, te rukovanja opremom i sredstvima za gašenje požara,
4. radnike zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme za gašenje požara,
5. zadatke radnika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima glede provedbe mjera zaštite od požara,
6. obveze voditelja i drugih radnika za provedbu mjera zaštite od požara i odgovornosti zbog neprovođenja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara,
7. kretanje i ponašanje u prostorima ugroženim od požara ili tehnoloških eksplozija,
8. dužnosti radnika u slučaju požara,
9. druge mjere zaštite od požara.

#### **Članak 4.**

Sastavni dio ovog Pravilnika su:

1. Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova o razvrstavanju Bolnice u kategoriju ugroženosti od požara,
2. Plan osposobljavanja radnika,
3. Plan i označavanje puteva evakuacije i spašavanja u slučaju požara,

4. Popis i raspored vatrogasnih aparata i opreme,
5. Dokumentacija o održavanju vatrogasnih aparata (redovni i periodični pregledi i kontrola ispitivanja-zapisnici)
6. Evidencije iz područja zaštite od požara.

#### **Članak 5.**

Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i mišljenja, uvjerenja, upisnici i nadzorne knjige i slično iz područja zaštite od požara pohranjuju se u zbirku isprava. Isprave iz prethodnog članka čuvaju se kod stručnjaka zaštite na radu ili voditelja odsjeka održavanja, a primjerak se pohranjuje u arhiv Bolnice.

## **II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA**

#### **Članak 6.**

Bolnica je dužna održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje, električne, plinske, ventilacijske i druge instalacije, ložišta i druge uređaje koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara, sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača, o čemu mora posjedovati dokumentaciju. Dokumentacija se pohranjuje i čuva u okviru projekta PROCJENA OPASNOSTI.

#### **Članak 7.**

Svaki radnik je dužan provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu na način utvrđen zakonom, drugim propisima, ovim Pravilnikom i uputama pisanim i usmenim, te uputama nadležnih osoba.

#### **Članak 8.**

Radnici drugih pravnih osoba koji obavljaju određene poslove ili radove u prostorijama ili prostorima Bolnice, dužni su se pridržavati i provoditi mjere zaštite od požara sukladno zakonu, a izvođač radova je dužan imenovati uvijek odgovornu osobu iz prethodnog stavka.

#### **Članak 9.**

Prilikom održavanja električnih instalacija, plinskih instalacija, instalacija za klimatizaciju i provjetravanje, dimovodnih i drugih instalacija, treba poštivati norme i pravila zaštite, kako iste ne bi predstavljale opasnost od izbijanja požara. Održavanja moraju izvoditi ovlašteni radnici i pravne osobe.

#### **Članak 10.**

Svi elementi na postrojenjima, instalacijama i uređajima, koji pri uporabi mogu prouzročiti požar, moraju biti uklonjeni ili izmijenjeni, o čemu se operativno brine voditelj Odsjeka održavanja, koji daje nalog djelatnicima Odsjeka održavanja da otklone nedostatke.

### **Članak 11.**

Predmeti koji predstavljaju opasnost od nastajanja i širenja požara, ili koji onemogućavaju brz i siguran izlazak iz ugroženog prostora, moraju biti uklonjeni odmah nakon radova. Zabranjeno je prati strojeve i uređaje zapaljivim tekućinama dok su u radu. Motorni benzin i ostale zapaljive tekućine ne smiju se upotrebljavati za odmašćivanja, pranje i čišćenje metalnih predmeta ili predmeta od nekog drugog materijala.

### **Članak 12.**

Električne peći i druga grijaća tijela u radnim prostorima, moraju biti odvojena vatrootpornim materijalima od drugih predmeta. Papirnati materijal ili drugi lako zapaljivi materijal ne smiju se stavljati blizu izvora plamena.

### **Članak 13.**

Kod upotrebe električnih uređaja, obvezno po završetku rada sve isključiti, a primijećene neispravnosti odnosno kvarove odmah treba prijaviti voditelju Odsjeka održavanja.

### **Članak 14.**

Prilazni putovi objektima Bolnice sa glavne ulice, izlazi i prilazi te evakuacijski putovi i stepeništa moraju uvijek biti slobodni za nesmetani prolaz. Za to je zadužen voditelj Odsjeka održavanja.

### **Članak 15.**

Vatrogasni pristupi objektima moraju biti osigurani najmanje s dvije duže strane objekta. Da bi se vatrogasni pristupi u određenu trenutku mogli koristiti u svrhu kojoj su namijenjeni, potrebno je:

1. da budu vidljivo označeni oznakama,
2. da se na površinama koje se nalaze između vanjskih zidova i građevina i površina za operativni rad vatrogasnih vozila ne postavljaju građevinske prepreke ili zasađuju visoki drvoredi koji priječe slobodan manevar vatrogasne tehnike,
3. da na površinama koje su isključivo namijenjene za rad s vatrogasnom tehnikom budu postavljene rampe ili druge oznake, kako bi se spriječio dolazak drugih vozila, da budu stalno prohodni u punoj svojoj širini.

Ako prethodno nije osigurano, vatrogasci mogu, bez obveze pitanja, odmah ukloniti sve postojeće prepreke. Sav rizik preuzimaju osobe koje su zapriječile vatrogasni pristup.

## **III. ZADACI TIJELA UPRAVE I RADNIKA**

### **Članak 16.**

Ravnatelj Bolnice kao njezin čelnik i voditelj, nositelj je provođenja zaštite od požara i odgovoran za organiziranje i provođenje svih mjera zaštite od požara.

Ravnatelj obavlja i organizira provođenje slijedećih poslova:

1. podnosi Upravnom vijeću prijedlog Pravilnika zaštite od požara,

2. donosi odluke, preporuke i upute u vezi sa zaštitom od požara,
3. utvrđuje plan evakuacije i spašavanja za slučaj požara i s njim upoznaje svog ovlaštenika i sve radnike,
4. na osnovi plana evakuacije i spašavanja osigurava provedbu praktičnih vježbi jednom u tri godine,
5. organizira i osigurava evakuaciju i spašavanje za slučaj požara, određuje osobu za provedbu i osigurava potrebnu opremu,
6. osigurava financijska sredstva za provedbu mjera zaštite od požara,
7. obavještava nadležnu policijsku postaju o svakom požaru koji nastane,
8. nakon svake pojave požara razmatra uzroke i predlaže mjere za sprečavanje,
10. provodi rješenja inspektora za zaštitu od požara i donosi potrebne mjere za otklanjanje nedostataka,
11. obavlja ostale poslove iz područja zaštite od požara koji su mu propisima stavljeni u nadležnost.

### **Članak 17.**

Rukovoditelji i voditelji odijela, laboratorija, službi i drugih organizacijskih jedinica, kao rukovodne osobe:

1. brinu se o izvršavanju odluka ravnatelja i naputaka voditelja Odsjeka održavanja, a u skladu s instaliranim projektima,
2. nadziru provođenje mjera za poboljšavanje zaštite od požara na njihovom odjelu, laboratoriju, službi,
3. vode brigu da se sredstva za gašenje požara u njihovim prostorima drže u ispravnu stanju, na za to određenim mjestima, te da se ne otuđuju,
4. u slučaju požara poduzimaju određene mjere na lokalizaciji požara i organiziraju mirnu evakuaciju, te odmah izvještavaju ravnatelja i stručnjaka zaštite na radu,
5. dužni su upoznati radnika prije rasporeda na radno mjesto s opasnostima od požara i eksplozije te mjerama zaštite,
6. udaljuju s radnog mjesta svakog radnika koji pri obavljanju poslova na radnom mjestu ne provodi i ne primjenjuje potrebne mjere zaštite od požara,
7. ako za vrijeme rada utvrde da postoji izravna opasnost za nastavak ili širenje požara ili se radne operacije izvode na način suprotan pravilima zaštite od požara, prekinut će takav rad i odmah pozvati stručnjaka zaštite na radu i osobu zaduženu za zaštitu od požara,
8. surađuju u izradi plana evakuacije svojim prijedlozima,
9. odgovorni su ravnatelju zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara, u okviru svojih nadležnosti.

### **Članak 18.**

Radnici Bolnice su dužni:

1. osposobiti se, kad ih na osposobljavanje upućuje ravnatelj ili za to ovlaštena osoba,
2. obavljati poslove s dužnom pozornošću sukladno pravilima zaštite od požara propisanim odredbama zakona i drugim propisima, te uputama proizvođača strojeva i uređaja,
3. raditi na način koji ne izaziva opasnost od požara,
4. prije napuštanja mjesta rada ostaviti sredstvo rada u takvom stanju da ne prijete opasnost od požara,
5. odmah izvijestiti stručnjaka zaštite na radu i neposrednog rukovodioca o svakoj činjenici za koju opravdano smatraju da predstavlja neposrednu opasnost od požara,
6. kada uoče neposrednu opasnost od požara ili primijete požar, ukloniti opasnost, odnosno odmah ugasiti požar, ako to mogu učiniti bez opasnosti za sebe ili drugu osobu, odnosno obavijestiti stručnjaka zaštite na radu i osobu zaduženu za zaštitu od požara, ili svog voditelja, a ako ih nema, najbližu vatrogasnu postaju ili centar za obavješćivanje i uzbunjivanje.

## Članak 19.

Radnici Bolnice imaju pravo:

1. sudjelovati u osiguranju zaštite od požara,
2. raditi samo sa sredstvima rada na kojima postoje sigurnosni uređaji za zaštitu,
3. odbiti rad ako na radnom mjestu postoji opasnost od požara ili eksplozije ili kada im prijeti opasnost po život zbog pomanjkanja odgovarajućih zaštitnih mjera ili opreme,
4. biti upoznati od neposrednog rukovoditelja s opasnostima od požara i eksplozije na mjestu gdje će raditi,
5. prijaviti ravnatelju ako se ne provode potrebne zaštitne mjere,
6. obratiti se nadležnom inspektor za zaštite od požara, u slučaju namjernog neprovođenja mjera zaštite od požara.

## Članak 20.

Radnik odgovara ako svojom krivnjom u radu ne postupa prema uputama, odnosno ne pridržava se mjera zaštite, pa radnjama ili propustom dovede u opasnost sebe i druge osobe, odnosno imovinu Bolnice.

Smatra se težom povredom radne obveze i može biti razlogom prestanka ugovora o radu slijedeće postupanje:

1. ako svojim postupcima prouzrokuje požar ili eksploziju,
2. ako primijeti požar, a ne poduzme moguće mjere za gašenje i ne izvijesti druge osobe o tome,
3. ako ne postupi po uputi nadležne osobe o poduzimanju požarno-preventivnih mjera,
4. ako drži veće od dozvoljenih količina lako zapaljivih tvari u prostoriji ili ih odlaže na zabranjeno mjesto,
5. ako na radnom mjestu poslije rada ne isključi strojeve ili električne aparate ili ostavi upaljenu peć ili drugo grijače tijelo,
6. ako puši na zabranjenu mjestu,
7. ako se ne pridržava drugih mjera zaštite koje su mu date pismeno ili usmeno, a proizlaze iz ovog Pravilnika.

## Članak 21.

Stručnjak zaštite na radu:

1. uz ostale poslove, bavi se stručno i poslovima zaštite od požara, njezinom organizacijom i provedbom, sukladno propisima, a u dogovoru sa ravnateljem,
2. pruža stručnu pomoć ravnatelju, rukovodnim osobama, ostalim radnicima, u provedbi unapređenju mjera zaštite od požara,
3. obavlja unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite od požara,
4. vodi brigu da se otklanjaju utvrđeni nedostaci,
5. vodi brigu da pisane upute mjera zaštite od požara, evakuacije ili načina rada sa opasnim sredstvima budu istaknute na mjestu rada radi njihova korištenja,
6. izrađuje godišnje izvješće za potrebe ravnatelja,
7. surađuje sa tijelima inspekcije rada i zaštite od požara,
8. surađuje sa stručnim službama prilikom izgradnje ili rekonstrukcije objekata namijenjenih za rad, nabave strojeva i uređaja te osobnih zaštitnih sredstava,
9. organizira jedanput u dvije godine praktičnu obuku radnika iz rukovanja aparatima za gašenje požara, priručnom opremom, te načinom evakuacije,
10. čuva tehničku dokumentaciju iz koje je vidljiva primjena pravila zaštite od požara, odnosno mora znati kod koga se čuva,
11. čuva kopije isprava o obavljenim ispitivanjima i potrebne evidencije na propisani način,
12. odgovoran je za provedbu mjera zaštite od požara, a naročito za održavanje u ispravnom stanju i za namjensku uporabu opreme i sredstava za gašenje požara u Bolnici kao i za

upoznavanje radnika s opasnostima od požara na njihovim radnim mjestima,  
13. ima potpunu stručnu neovisnost u odnosu na ravnatelja i radnike, te ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj dok postupa prema odredbama zakona i drugih propisa zaštite od požara.

#### **IV. UREĐAJI, OPREMA I SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA**

##### **Članak 22.**

Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara moraju se namjenski koristiti, biti u ispravnom stanju i posebno označeni, te uvijek dostupni za uporabu.

##### **Članak 23.**

Objekti Bolnice imaju izvedene stabilne instalacije za gašenje požara i hidrantsku mrežu, te druge zaštitne uređaje i instalacije koje služe za sprečavanje nastajanja požara.

Provjera ispravnosti mora se obavljati periodičnim ispitivanjima, najmanje jednom godišnje od ovlaštene pravne osobe, sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača.

O obavljenoj provjeri vodi se evidencija u kojoj se unosi kad je provjera obavljena, tko ju je obavio i što je provjerom utvrđeno.

Bolnica je dužan trajno pohraniti i čuvati zapisnik o prvom ispitivanju, a zapisnike o periodičnim ispitivanjima najmanje 5 godina po njihovu izdavanju.

##### **Članak 24.**

Hidrantska mreža mora uvijek biti ispravna i spremna za uporabu i u tu svrhu se najmanje jednom u godini ispituje njezina ispravnost, a prilaz i prostor oko nje je uvijek pristupačan i čist.

Svi hidranti označeni su posebnom propisanom oznakom.

U blizini hidranta mora postojati ormarić s kolutom vatrogasnih cijevi i mlaznicom.

##### **Članak 25.**

U svim objektima Bolnice moraju se postaviti vatrogasni aparati. Potreban broj, vrsta, veličina i raspored vatrogasnih aparata određuje se u skladu s MUP-ovom klasifikacijom objekata od požara, klasom požara koji može nastati na objektu i proračunom požarnog opterećenja objekta ili prostora, što određuju posebni propisi.

##### **Članak 26.**

Vatrogasni aparati se postavljaju na uočljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini mjesta mogućeg izbijanja požara. Raspored smještaja aparata dužna je sačiniti osoba zadužena za zaštitu od požara. Mjesto postavljanja vatrogasnih aparata u prostorijama čija je površina veća od 50 m mora se označiti naljepnicom crvene boje najmanjih dimenzija 15x15 cm, s oznakom vatrogasnog aparata.

##### **Članak 27.**

Vatrogasni aparati moraju se uvijek držati u ispravnom stanju. Neispravni i prazni aparati odstranjuju se i šalju na popravak, odnosno novo punjenje

##### **Članak 28.**

Pregledi i ispitivanja vatrogasnih aparata provode se redovnim i periodičnim pregledima, te kontrolnim ispitivanjima, samo od ovlaštene pravne osobe.

#### **Članak 29.**

Redovni pregled aparata obavlja se najmanje jednom u tri mjeseca, ovisno o uvjetima smještaja. Redovnim se pregledima utvrđuje uočljivost aparata i njegova dostupnost, opće stanje, kompletnost i stanje plombe zatvarača odnosno ventila. U tu svrhu vodi se interna nadzorna knjiga.

#### **Članak 30.**

Periodični pregled vatrogasnih aparata mora se obaviti najmanje jednom na godinu dana, a po potrebi i češće, ovisno o uvjetima smještaja, o čemu donosi odluku stručnjak za zaštitu na radu, uz suglasnost ravnatelja. Nakon izvršenog periodičnog pregleda, aparati se označavaju novom naljepnicom sa svim propisanim podacima.

#### **Članak 31.**

Kontrolnom ispitivanju podliježu vatrogasni aparati čiji je radni tlak manji od 2,5 Mpa. Kontrolno ispitivanje mora se obaviti najmanje svake pete godine. Kod aparata starijih od 15 godina, osim aparata CO<sub>2</sub>, sve radnje predviđene kontrolnim ispitivanjem potrebno je izvršiti najkasnije svake dvije godine.

#### **Članak 32.**

Za gašenje požara u objektima Bolnice dozvoljeno je korištenje aparata punjenih sa CO<sub>2</sub> ili sa suhim prahom.

#### **Članak 33.**

Prostori koji se ne bi smjeli gasiti vodom, posebno se označavaju.

#### **Članak 34.**

Svi objekti moraju imati ispravnu gromobransku instalaciju. Ispravnost instalacije, te mjerenja otpora uzemljenja, obavlja se svake tri godine, a stanje zemljovoda i uzemljivača svakih pet godina. U slučaju neispravnosti kvarovi se moraju odmah otkloniti.

### **V. POSTUPAK U SLUČAJU IZBIJANJA POŽARA**

#### **Članak 35.**

Svaki radnik ili prisutni građanin, koji opazi neposrednu opasnost od nastanka požara ili opazi požar, dužan je ukloniti opasnost, odnosno ugasiti požar ako to može bez opasnosti za sebe i druge osobe.

Ako radnik ili prisutni građanin ne može postupiti kao u prethodnom stavku ovoga članka, dužan je odmah izvijestiti ostale radnike ili najbližu vatrogasnu postrojbu radi početka akcije gašenja požara.

#### **Članak 36.**

Odgovorna osoba za zaštitu od požara, čim sazna za požar utvrđuje koje se mjere moraju poduzeti glede uporabe sredstava i opreme za gašenje požara, organizacije gašenja, evakuacije gašenja, evakuacije i spašavanja, traženje pomoći u slučaju povrijeđenih osoba i slično, te preuzima vođenje akcije gašenja do dolaska vatrogasne postrojbe. Odgovorna osoba iz prethodnog stavka ovoga članka je svaka punoljetna osoba radnik Bolnice, koja ima evidentirani i položeni stručni tečaj po Zakonu.

### **Članak 37.**

Svi radnici koji se zateknu u neposrednoj blizini požara, dužni su na poziv odgovorne osobe pristupiti gašenju požara. Osobe zahvaćene i povrijeđene požarom, odmah treba zbrinuti.

### **Članak 38.**

Prilikom akcije gašenja na mjestu požara smije se nalaziti samo potreban broj radnika, a ostali prisutni su dužni mirno i bez panike napustiti ugroženi prostor kroz označene prolaze i izlaze, na način da ne izazovu povrede ili paniku.

### **Članak 39.**

Prije napuštanja radne prostorije i početka gašenja požara, radnik na svom radnom mjestu mora:

- isključiti električnu struju, zatvoriti dovod plina,
- iznijeti na sigurno mjesto, ako je moguće, boce sa plinom ili posude sa zapaljivim tekućinama,
- izvesti na siguran prostor motorna vozila,
- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz radnih prostora

### **Članak 40.**

Ako su požarom zahvaćeni električni uređaji potrebno ih je odmah isključiti, što smije samo za to određena osoba.

Električni uređaji se gase samo nakon isključenja iz napona.

Gašenje požara u blizini električnih uređaja koji su dalje ostali pod naponom treba poduzeti uz posebne mjere sigurnosti.

Zabranjeno je ručno gašenje električnih uređaja pod visokim naponom, bilo kojim sredstvom i na bilo koji način.

### **Članak 41.**

Radi smanjenja štete, mora se voditi briga da se izbjegne nepotrebno polijevanje vode po predmetima i uređajima, te da se uklone materijali i predmeti koji bi mogli biti oštećeni od širenja požara.

### **Članak 42.**

Nakon završetka akcije gašenja požara, odgovorna osoba zajedno s voditeljem akcije gašenja požara dužna je:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprečavanja izbijanja ponovnog požara,
- osigurati dežurstvo na mjestu požara do dana, ako je požar ugašen tijekom noći,
- dežurnom tijekom dežurstva u noći osigurati potrebnu opremu i sredstva za gašenje požara.

### **Članak 43.**

Upotrijebljenu opremu i uređaje za gašenje požara potrebno je odmah dovesti u ispravno stanje i vratiti na određena mjesta.



## **VI. PONAŠANJE U PROSTORIMA UGROŽENIM OD POŽARA ILI EKSPLOZIJE**

### **Članak 44.**

Na svim ulazima u ugroženi prostor moraju se postaviti oznake, kojima se upozorava na opasnost i kojima se zabranjuje pušenje, unošenje zapaljivih tvari ili rad na vozilima koji bi mogao izazvati plamen ili eksploziju.

### **Članak 45.**

Motorna vozila koja prevoze opasne tvari ne smiju se zaustavljati u blizini hidranta, vatrogasnog ili sigurnosnog uređaja.

### **Članak 46.**

Zabranjen je ulazak u prostore Bolnice, a posebno u ugrožene prostore, osobama koje su pod utjecajem alkohola ili drugih omamljujućih sredstava.

### **Članak 47.**

Sve osobe koje se kreću po ugroženim prostorima, moraju biti upoznate s opasnostima i mjerama zaštite od požara.

Radnici pri radu moraju primjenjivati posebne mjere zaštite.

## **VII. OSPOSABLJAVANJE RADNIKA IZ ZAŠTITE OD POŽARA**

### **Članak 48.**

Svaki radnik prije rasporeda na radno mjesto mora biti upoznat:

- s dužnostima glede zaštite od požara i posljedicama propuštanja dužnosti odnosno propisanih mjera zaštite,
- s opasnostima na radnom mjestu, a naročito uslijed upotrebe ili dolaskom u dodir s električnim instalacijama, lako zapaljivim materijalima i tvarima,
- s opremom i sredstvima za gašenje požara,
- s razlozima zbog kojih su propisane mjere zaštite od požara,

### **Članak 49.**

Osposobljavanje iz zaštite od požara obvezno je u odgovarajućem opsegu za sve radnike, bez obzira na stručnu spremu, radni staž ili funkciju koju obavljaju.

### **Članak 50.**

Stručnjak zaštite na radu vodi evidenciju koji radnici i kada moraju pristupiti određenom osposobljavanju, organizira isto u dogovoru sa ovlaštenim pravnim osobama koje obavljaju osposobljavanje (PROCJENA OPASNOSTI-DIO OSPOSABLJAVANJA). Nakon osposobljavanja originalne isprave se pohranjuju u dosje radnika u kadrovskoj službi.

## VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 51.

Mjere i postupci koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom, a odnose se na područje zaštite od požara, sadržani su u Pravilniku o zaštiti na radu i u temeljnom dokumentu Procjeni opasnosti izrađenoj na temelju Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o izradi procjene opasnosti.

### Članak 52.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.

### Članak 53.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Bolnice a može se objaviti i na njevoj internet stranici.

Ur. broj: 091-2397/12

Knin, 05. studeni 2012. godine

PREDSJEDNICA  
UPRAVNOG VIJEĆA

Josipa Rimac

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Bolnice dana \_\_\_\_\_ 2012. godine, kada je i stupio na snagu.

RAVNATELJ

Oliver Ojdanić, dr. med.

Dostaviti:  
-svim organizacijskim jedinicama-voditelju  
-zamjenici ravnatelja  
-glavnoj sestri Bolnice  
-arhivi

